

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

<i>UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>250135860</i>
---	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus m.</i>	<i>Alytus</i>	<i>Vilniaus</i>	<i>31</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>(8 315) 72842</i>	<i>(8 315) 50150</i>	<i>info@alytausratc.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus r.</i>	<i>Takniškių k.</i>	<i>Karjero g.</i>	<i>2</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-41 545536</i>	<i>8-41 545536</i>	<i>info@geomina.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: *2022 m. IV ketvirtis*

II SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

III SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

IV SKYRIUS.
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
–		–				–								
2022-12-08	11:00	Šulinys Nr. 21N lietaus nuotekose prieš valymą	104	–	–	Ne	+7,7	1001	pH	7,43	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	22MC393
								–	SEL, µS/cm	4790	LST EN 27888			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	115	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	13,2	LST EN 1899			
								1204	NP indeksas, mg/l	0,40	LST EN ISO 9377-2			
								1004	Skend. medž., mg/l	49	LST EN 872			
								4014	Pb, µg/l	1,8	LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	221214M Č189
								4006	Zn, µg/l	100	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	14	LST EN ISO 15586			
2022-12-08	10:38	Šulinys Nr. 19N lietaus nuotekose po valymo	104	–	–	Ne	+7,3	1001	pH	7,55	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	22MC393
								–	SEL, µS/cm	990	LST EN 27888			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	15,6	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,06	LST EN 1899			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2			
								1004	Skend. medž., mg/l	16	LST EN 872			
								4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	221214M Č189
								4006	Zn, µg/l	73	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	9,7	LST EN ISO 15586			

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.			
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
–		–				–											
2022-12-08	11:10	Šulinys Nr. 18FŠ filtratas prieš valymą	198	–	–	Ne	+2,1	1001	pH	8,49	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	22MC393			
								–	SEL, μS/cm	5020	LST EN 27888						
								1005	PS (ChDS _{Mn}), mgO ₂ /l	274	LST EN ISO 8467						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	920	ISO 15705:2002						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	22,3	LST EN 1899						
								1102	Cl ⁻ , mg/l	435	LST EN ISO 10304						
								1109	SO ₄ ²⁻ , mg/l	46,6	LST EN ISO 10304						
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	0,60	LST EN ISO 10304						
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	0,48	LST EN ISO 10304						
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	360	LST EN ISO 14911						
								1201	N bendrasis, mg/l	288	LST ISO 11905						
								1203	P bendrasis, mg/l	26,4	LST EN ISO 6878						
								1105	Fosfatai, mg/l	26,8	LST EN ISO 10304						
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2						
								1004	Skend. medž., mg/l	29	LST EN 872						
								4009	Cd, μg/l	<0,3	LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	221214M Č189			
								4014	Pb, μg/l	2,0	LST EN ISO 15586						
								4004	Cr, μg/l	140	LST EN ISO 15586						
								4006	Zn, μg/l	82	LST EN ISO 15586						
								4016	Cu, μg/l	15	LST EN ISO 15586						
								4012	Ni, μg/l	52	LST EN ISO 15586						
								4003	As, μg/l	18	LST EN ISO 15586						
								4008	Hg, μg/l	<0,1	LST EN ISO 12846						
								2301	Antracenas, μg/l	<0,002	LST EN ISO 17993						
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas, μg/l	3,8	LST EN ISO 18856						
								3002	Nonilfenoliai, μg/l	<0,20	LST EN ISO 18857						
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1330081		3330025				Paviršinių nuotekų valymo įrenginys											
2022-12-08	10:45	Šulinys Nr. 20N išvalytose lietaus nuotekose į Terpinės upę	104	–	–	Ne	+0,6	1001	pH	7,82	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	22MC393			
								–	SEL, μS/cm	876	LST EN 27888						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	89,2	ISO 15705:2002						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,37	LST EN 1899						
								1102	Cl ⁻ , mg/l	61,1	LST EN ISO 10304						
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,09	LST EN ISO 10304						
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	0,19	LST EN ISO 10304						
								1113	NH ₄ -N, mg/l	11,8	LST EN ISO 14911						

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1201	N bendrasis, mg/l	17,2	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	2,07	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatai, mg/l	2,41	LST EN ISO 10304			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2			
								1004	Skend. medž., mg/l	9,6	LST EN 872			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,03	LST ISO 6439			
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	221214M Č189
								4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	19	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	5,7	LST EN ISO 15586			
								4012	Ni, µg/l	8,2	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Angelė Saulytė-Uznienė, tel.: 8-41 545536

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)