

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

<i>UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras</i>	<i>250135860</i>
---	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus m.</i>	<i>Alytus</i>	<i>Vilniaus</i>	<i>31</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>(8 315) 72842</i>	<i>(8 315) 50150</i>	<i>info@alytausratc.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Alytaus r.</i>	<i>Takniškių k.</i>	<i>Karjero g.</i>	<i>2</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>8-41 545536</i>	<i>8-41 545536</i>	<i>info@geomina.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. II ketvirtis**

II SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

III SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

IV SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
							kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išleistuvo kodas ²							Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
–							–							
2023-06-16	10:30	Šulinys Nr. 21N lietaus nuotekose prieš valymą	46	–	–	Ne	+19,6	1001	pH	7,43	potenciometrija LST EN 27888 ISO 15705:2002 LST EN 1899 LST EN ISO 9377-2 LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	23MC185
								–	SEL, µS/cm	181				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	75,8				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11,7				
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10				
								1004	Skend. medž., mg/l	51				
2023-06-16	10:45	Šulinys Nr. 19N lietaus nuotekose po valymo	46	–	–	Ne	+15,1	–	pH	7,43	potenciometrija LST EN 27888 ISO 15705:2002 LST EN 1899 LST EN ISO 9377-2 LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	23MC185
								1005	SEL, µS/cm	253				
								1003	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	72,1				
								1204	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,45				
								1004	NP indeksas, mg/l	<0,10				
								4014	Skend. medž., mg/l	28				
Išleistuvo kodas ²	–	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³	–	–	–	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas	–	4006	Pb, µg/l	3,6	LST EN ISO 15586 LST EN ISO 15586 LST EN ISO 15586	983766	UAB „Vandens tyrimai“	230623M Č124
								4016	Zn, µg/l	62				
								–	Cu, µg/l	15				
								–						
								–						
								–						
2023-06-16	11:15	Šulinys Nr. 18FŠ filtratas prieš	191	–	–	Ne	+17,3	1001	pH	7,71	potenciometrija LST EN 27888 LST EN ISO 8467 ISO 15705:2002	1393732	UAB „Geomina“	23MC185
								–	SEL, µS/cm	9000				
								1005	PS (ChDS _{Mn}), mgO ₂ /l	496				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	2650				

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Tersalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		valymą						1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	56,6	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	994	LST EN ISO 10304			
								1109	SO ₄ ²⁻ , mg/l	455	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	1791	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	90,1	LST EN ISO 10304			
								1106	NH ₄ ⁺ , mg/l	196	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	922	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	11,0	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatų, mg/l	33,3	LST EN ISO 10304			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2			
								1004	Skend. medž., mg/l	110	LST EN 872			
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, µg/l	6,4	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	550	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	120	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	29	LST EN ISO 15586			
								4012	Ni, µg/l	130	LST EN ISO 15586			
								4003	As, µg/l	54	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	0,14	LST EN ISO 12846			
								2301	Antracenas, µg/l	0,012	LST EN ISO 17993			
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas, µg/l	4,5	LST EN ISO 18856			
								3002	Nonilfenoliai, µg/l	<0,20	LST EN ISO 18857			
								2302	Benzo (a)pirenas, µg/l	0,048	LST EN ISO 17993			
								2303	Benzo (b) fluorantenai, µg/l	0,058	LST EN ISO 17993			
								2305	Benzo (k) fluorantenai, µg/l	0,025	LST EN ISO 17993			
								2304	Benzo (g, h, i) perilenai, µg/l	0,031	LST EN ISO 17993			
								2307	Indeno (1,2,3-cd) pirenas, µg/l	0,022	LST EN ISO 17993			
Isleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1330081		3330025						Paviršinių nuotekų valymo įrenginys						
2023-06-16	11:00	Šulinys Nr. 20N išvalytose lietaus nuotekose i Terpinės upę	46	-	-	Ne	+16,2	1001	pH	7,61	potenciometrija	1393732	UAB „Geomina“	23MC185
								-	SEL, µS/cm	274	LST EN 27888			
								1005	ChDS _{CC} , mgO ₂ /l	54,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	13,9	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	15,3	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,09	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	<0,14	LST EN ISO 10304			

Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavi- mo rezulta- tas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
								9	10	11	12	13	14	15
								1113	NH ₄ -N, mg/l	5,31	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	7,87	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	0,43	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,69	LST EN ISO 10304			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2			
								1004	Skend. medž., mg/l	12	LST EN 872			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,05	LST ISO 6439			
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, µg/l	2,2	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	2,8	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	72	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	13	LST EN ISO 15586			
								4012	Ni, µg/l	3,0	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniai metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniai metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniai metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniai metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė
Aplinkosaugos valdymo ir
planavimo padalinio vadovė
Erika Mockevičienė
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

8-618-07351

Aplinkosaugos valdymo ir
planavimo padalinio vadovė
Erika Mockevičienė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

2023 07 19